

PRZEDSTAWICIEL KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH
CZŁONEK EUROPEJSKIEJ FEDERACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH

Oddział Wojewódzki Katowice

RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUGOWY

MISTRZ KOMINIARSKI

Janusz Jona
44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 73
TEL. 032/451-10-33
(PIECZTOK ZAKŁADU USŁUGOWEGO)
NIP 647-182-30-75 Regon 271698795

Rybnik dnia 18.09 2019 r.

Opinia Nr 8/09/19

Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH OGŁĘDZIN EKSPERTYZY
URZĄDZEŃ GRZEWCZO-KOMINOWYCH

w Rybniku ul. Anielewska Nr 15
dotycząca mieszkania Nr
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza
kominiarskiego John Jankusz
w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie
- ☒ 2. Ustalania prawidłowości podłączenia
- ☒ 3. Ustalania przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł gazowy nożna podłączyć do przewodów po
bitych piech węglowych (dymowych)
2. Zbudować kmtk wentylacyjnych w kotłowni po
bitych piech węglowych
3. Zbudować okienko wentylacyjne między piechami
mieszkalnymi w kłóźnie Stelomach
4. Zbudować naciąg do kotłowni tynk i z

(wymienić sposoby usunięcia wadliwego działania)

W oparciu o n/wym. Przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, przewody dymowe minimum 4 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89, poz.414 z dnia 07. VII. 1994r.);

Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z dnia 11. IX. 1991 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy. Opinią sporządzono wegz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Opiniodawca
44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 73
Tel. 032/451-10-33
NIP 647-182-30-75 Regon 271698795