



BM	moduł BUS
HVF	czujnik zasilania obiegu c.o.
ATF	czujnik temp. zewnętrznej
T	termometr tarczowy 0–120°
P	manometr tarczowy 0–6 bar z kurkiem manometrycznym

OBIEKT: PROJEKT ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z ETAŻOWEGO WĘGLOWEGO NA GAZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZ. RYBNIK UL.ANDERSA 17		DATA: 11.2019
TEMAT: SCHEMAT MONTAŻOWY KOTŁOWNI		SKALA: ----
		RYS.NR 11
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K.LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	