



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0018.2022

Rybnik, dnia 17 maja 2022 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 13 maja 2022 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce przy ul. Gen. Andersa 13 i 17 z podziałem na zadania:  
Zadanie nr 1: Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 13  
Zadanie nr 2: Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Gen. Andersa 17”

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tego wyjaśnienia przy opracowywaniu oferty przetargowej.

**Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej i przedmiarze instalacji sanitarnych nie uwzględniono pompy ładującej do podgrzewacza cwu. To rozwiązanie które jest zaprojektowane, wg nas nie będzie działać.

**Odpowiedź**

Informuję, że załączony w projekcie schemat kotłowni gazowej jest poprawny dla kotła zastosowanego w projekcie. Informację tą potwierdził projektant oraz dział techniczny producenta kotła.