



LEGENDA:

- Kocioł węglowy
- Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym
- Gazowy podgrzewacz wody
- Kocioł gazowy c.o. 2-funkcyjny
- ZG ⚡ Zawór kulowy gazowy
- FG ⚡ Filtr gazu
- R.O. Rura ochronna
- Proj. instalacja gazowa
- Istniejąca instalacja gazowa
- Proj. kan. odprowadzenie kondensatu z kotła i podłączenie spustu wody
- Gazomierz miechowy G4

UWAGI:

- Istniejące źródło ciepła wraz z instalacją grzewczą przeznaczone do likwidacji. Należy je zdemontować, odłączyć od kominów, zdemontować czopuchy, otwory szczelnie zamurować.
- Istniejące źródło przygotowania c.w.u. przeznaczone do likwidacji.
- Istniejące przewody gazowe wychodzące od gazomierza/istniejącego pionu gazu w obrębie mieszkania należy zlikwidować.
- W razie potrzeby w trakcie wykonawstwa można w ramach pomieszczeń objętych opracowaniem projektowym zmienić trasy przewodów, zachowując normatywne lokalizacje przewodów, armatury i urządzeń.
- Instalację gazową prowadzić natynkowo
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Rysunek rozpatrywać łącznie z aksonometrią instalacji gazu.
- Dokładny sposób rozwiązania wentylacji pomieszczeń i odprowadzania spalin został naniesiony na rysunkach 04 i 05.

NAZWA PROJEKTU: BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ C.O. W LOKALU MIESZKALNYM NR 5 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W RYBNIKU PRZY UL. ASTRONAUTÓW 1B		
ADRES, DZIAŁKA: UL. ASTRONAUTÓW 1B/5 44-253 RYBNIK DZIAŁKA NR 2364/45, OBRĘB 0007		
INWESTOR: MIASTO RYBNIK ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Kościuszki 17 44-200 Rybnik		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>STRUKTURA</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA STRUKTURA P.P. WYZWOLENIA 27/213 43-190 MIKOŁÓW www.projektstruktura.pl</div>		
PROJEKTANT	SPEC	PODPIS
mgr inż. Grzegorz Głodzik SLK/8964/PWBS/19	SAN.	
WSPÓŁPRACA		
SPRAWDZIŁ		
TYTUŁ RYSUNKU WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA, DEMONTAŻE		
DATA 2021-06	SKALA 1:50	RE/STR 00
FAZA PT	BRANŻA	NR 02